



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район "Красна поляна"

София, ул. „Освобождение“ №25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 828 48 83



УТВЪРЖДАВАМ:

/ Кмет на Район „Красна поляна“ – Иван Чакъров /

ПРОТОКОЛ № 12

Днес, 06.07.2018 год., в изпълнение на Заповед № РКП18-РД 56-102/03.07.2018 год. на Кмета на Район „Красна поляна“ се състоя заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров – Главен архитект на Район „Красна поляна“;

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова – ст.експерт в отдел „УТКРКС“;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Теменуга Василева- главен юриконсулт на район „Красна поляна“;
2. инж. Георги Радионов – началник отдел „ИИБЕ“;
3. инж. Цветанка Заркова – началник отдел „ УОСЖФРКТД“;
4. инж. Румен Полимеров – началник отдел „УТКРКС“ ;
5. ландша.арх. Теодора Костадинова – ст. експ. отдел „ОСДКС“;
6. арх. Лалка Минкова - представител на Столична РЗИ;
7. комисар инж. Владимир Димитров –началник на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
8. арх. Пламен Генов – представител на САБ ;
9. арх. Марин Колев – представител на КАБ;
10. инж. Илка Симиджиева – представител на КИИП.

СТАТИЯ 1

Инж. Ваня Петрова докладва проект за обект: „Промяна на предназначението на ателие № 3 в апартамент № 13, в бл. 98Б, вх. А, ж.к. „Западен парк“, внесен с вх. № РКП 18-АП00-43/08.06.2018 год. и донасяне на документи с вх. № РКП 18-АП00-43/1/26.06.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:

Приема представения проект. Предлага на Гл. архитект да го одобри и да издаде Разрешение за строеж.

СТАТИЯ 2

Инж. Ваня Петрова докладва проект за обект: „Възстановяване на строителни книжа по чл. 145 от ЗУТ на хидрофор в съществуваща сграда с идентификатор 68134.1108.125.6.1, в УПИ I – за ОЖС и КОО, кв. 12, м. ж.к. „Красна поляна”, внесен с вх. № РКСП 18-АП00-45/15.06.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:

Приема представения проект. Предлага на Гл. архитект да издаде Акт за узаконяване.

СТАТИЯ 3

Инж. Ваня Петрова докладва проект за обект: „Определяне на предназначението на два магазина без предназначение /с идентификатори 68134.1106.254.10.142 и 68134.1106.254.10.143/ в Магазин за промишлени стоки /дограма/ и фирмени надписи, в бл. 87, вх. М и вх. Н, ж.к. „Разсадника – Коньовица”, внесено с вх. № РКП 18-АП00-8/31.01.2018 год. и довнасяне на документи с вх. № РКП 18-АП00-8/2/10.04.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-8/3/24.04.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-8/4/25.04.2018 год. и вх. № РКП 18-АП00-8/5/18.06.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:

Приема представения проект. Предлага на Гл. архитект да го одобри и да издаде Разрешение за строеж.

СТАТИЯ 4

Инж. Ваня Петрова докладва проект за обект: „Шоурум в УПИ IV-1354, кв. 133, м. „Факултета”, внесен с вх. № РКП 18-АП00-36/25.05.2018 год. и довнасяне на документи с вх. № РКП 18-АП00-36/2/11.06.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-36/3/14.06.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-36/4/20.06.2018 год. и вх. № РКП 18-АП00-36/5/03.07.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:

По проекта има следните забележки:

- в проекта стената и двукрилата врата в нея, между паркинг и изложбена зала на кота 0,00 м. не отговарят на чл. 662 от Наредба № Из—1971 за СТПНОБП.
- предвидената съгваема открита евакуационна стълба от кота +4,00 м., на фасадата по ос 1е в нарушение на чл. 41, чл. 45, чл. 51 от Наредба № Из—1971 за СТПНОБП.

- в проекта няма данни за предвидената защита на елементите на носещата метална конструкция, осигуряващи границата им на огнеустойчивост за изискващата се III-та степен на огнеустойчивост, съгласно таблица № 3 към чл. 12 от Наредба № Из—1971 за СТПНОБП.

Връща проекта за отстраняване на забележките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/арх. Камен Петров/

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:
/инж. В. Петрова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.
/Теменуга Василева /

2.
/инж. Георги Радионов/

3.
/инж. Цветанка Заркова/

4. в отпуск по болест
/инж. Румен Полимеров/

5.
/ландш.арх. Теодора Костадинова/

6.
/арх. Далка Минкова /

7.
/инж. Владимир Димитров/

8.
/арх. Пламен Генов/

9.
/арх. Марин Колев/

10.
/инж. Илка Симиджиева/